



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ»
(ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Тел./факс: (495) 529-85-61. Тел.: 524-81-81, 521-23-33, 521-54-33, 529-84-11, 529-91-19, 521-25-56, 521-27-65, 529-77-32, 521-27-47.
E-mail: info@pojtest.ru http://www.pojtest.ru

11.03.2016 № 16-1-7-233

ООО «НПО Спектрон»

На № 02/02 от 09.02.2016

Генеральному директору
А.В. Гвоздыреву

О распространении действия сертификата

ул. Сыромолотова, д. 15, литер А,
г. Екатеринбург, Россия, 620072
Тел./факс (343) 379-07-95

Уважаемый Александр Васильевич!

На Ваше уведомление об изменении, внесенном в конструкцию производимыми Вашим предприятием Извещателей пожарных пламени многодиапазонных ИК/УФ ИП329/330 «Спектрон» серии 600 (модификации «С2000-Спектрон-607-Exd-M», «С2000-Спектрон-607-Exd-N», СПЕК.425248.600 ТУ изм. 8, извещение об изменении СПЕК.295 от 10.02.2016), сообщая следующее:

Проведенный анализ модификаций прибора (с установленной внутри платой, поддерживающей протокол обмена данными в цифровой линии связи модуля «С2000-КДЛ») и проведенная экспертная оценка в испытательной лаборатории ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России (отчет об экспертном заключении № 13250 от 04.03.2016 с учетом отчетов о сертификационных испытаниях № 11790 от 27.05.2013, № 12142 от 27.02.2014, № 12718 от 01.04.2015), позволяют сделать вывод о том, что внесенные изменения не оказывают влияния на параметры, проверяемые при сертификации продукции.

Таким образом, ОС «ПОЖТЕСТ» считает возможным:

1. Распространить действие сертификата соответствия № С-RU.ПБ01.В.02401 от 06.06.2013 на извещатели пожарные пламени многодиапазонные ИК/УФ ИП329/330 «Спектрон» серии 600 в модификациях «С2000-Спектрон-607-Exd-M», «С2000-Спектрон-607-Exd-N», СПЕК.425248.600 ТУ изм. 8.

2. Инспекционный контроль за указанной продукцией будет проводиться в соответствии с заключенным ранее договором № 426-ОС/ИК от 06.06.2013.

Заместитель руководителя
ОС «ПОЖТЕСТ»



А.Н. Стрекалев

А.В. Ключкин
(495)521-98-43