



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ»
(ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Тел/факс: (495) 529-85-61. Тел.: 524-81-81, 521-23-33, 521-54-33, 529-84-11, 521-91-19, 521-25-56, 521-27-65, 529-77-32, 521-27-47.
E-mail: info@pojtest.ru http://www.pojtest.ru

28.03.2015 № 16-1-7-296

На № 222 от 16.03.2015

Генеральному директору
ЗАО НВП «Болид»
И.А. Бабанову

О распространении действия сертификата

Ул. Пионерская, д. 4. г. Королев
Московской обл., 141070
Тел/факс (495) 775-71-55

Уважаемый Игорь Александрович!

На Ваше обращение (исх. № 222 от 16.03.2015) сообщая следующее.

Проведенный анализ документации (этикетка АЦДР.426461.001-01 ЭТ) на адресный расширитель «С2000-АР1» исп. 01 позволяет сделать вывод о том, что данная продукция отличается от сертифицированного адресного расширителя «С2000-АР1» исп. 03, АЦДР.426461.001-03 ЭТ, тем, что в дежурном режиме осуществляет контроль разомкнутого состояния контрольной цепи.

Данное отличие не влияет на показатели, проверяемые при сертификации продукции. Результаты испытаний адресного расширителя «С2000-АР1» исп. 03, АЦДР.426461.001-03 ЭТ, (отчет № 12650 от 21.01.2015) распространяются на адресный расширитель «С2000-АР1» исп. 01, АЦДР.426461.001-01 ЭТ.

Исходя из вышеизложенного, ОС «Пожтест» распространяет действие сертификата соответствия С-RU.ПБ01.В.02998 от 16.02.2015 на адресный расширитель «С2000-АР1» исп. 01, АЦДР.426461.001-01 ЭТ.

Инспекционный контроль за указанной продукцией будет проводиться в соответствии с заключенным ранее договором от 16.02.2015 № 866-ОС/ИК.

Заместитель руководителя
ОС «ПОЖТЕСТ»



Е.Н. Мизина