



1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Общие сведения

Адресный счётчик расхода «С2000-АСР2» АЦДР.426433.001 (далее – АСР2) применяется с контроллером «С2000-КДЛ» в составе системы автоматизированного учёта расхода ресурсов с АРМ «Ресурс» или в составе интегрированной системы охраны «Орион». Предназначен для подключения в двухпроводную линию связи (далее – ДПЛС) «С2000-КДЛ» счётных устройств с выходами типа «сухой контакт» или «открытый коллектор». Контролирует линии связи со счётчиками цепью NAMUR. Электропитание и информационный обмен АСР2 осуществляется по ДПЛС контроллера «С2000-КДЛ». Версия программного обеспечения АСР2 – v. 2.00.

АСР2 поддерживает протокол двухпроводной линии связи ДПЛС_v2.xx и позволяет получать значение напряжения ДПЛС в месте своего подключения.

АСР2 рассчитан на непрерывную круглосуточную работу. АСР2 относится к невосстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделиям.

1.2 Основные технические данные

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Напряжение ДПЛС, В | - от 8 до 10. |
| 2) Ток потребления, mA | - не более 1,0. |
| 3) Время технической готовности, с | - не более 15. |
| 4) Частота импульсов на счётном входе, имп/с | - не более 80. |
| 5) Длительность устойчивого состояния на счётном входе, мс | - не менее 6,5. |
| 6) Диапазон рабочих температур, °C | - от минус 30 до +50. |
| 7) Температура транспортировки и хранения, °C | - от минус 50 до +50. |
| 8) Степень защиты оболочки | - IP41. |
| 9) Относительная влажность воздуха, % | - до 93 при +40 °C. |
| 10) Габаритные размеры, мм | - не более 56x38x20. |
| 11) Масса, г | - не более 40. |


1.3 Комплектность

- Комплектность *индивидуальной* поставки:
- адр. счётчик расхода «С2000-АСР2» - 1 шт.;
 - этикетка АЦДР.426433.001 ЭТ - 1 экз.;
 - инструкция по монтажу ИМ - 1 экз.;
 - резистор MF 1/4W-2.2к-5% - 2 шт.;
 - резистор MF 1/4W-5.6к-5% - 2 шт.;
 - шуруп 1-3x25.016 ГОСТ 1144-80 - 2 шт.;
 - дюбель 6x30 - 2 шт.;
 - упаковка индивидуальная - 1 шт.
- Комплектность *групповой* поставки:
- адр. счётчик расхода «С2000-АСР2» - 10 шт.;
 - этикетка АЦДР.426433.001 ЭТ - 1 экз.;
 - инструкция по монтажу ИМ - 1 экз.;
 - резистор MF 1/4W-2.2к-5% - 20 шт.;
 - резистор MF 1/4W-5.6к-5% - 20 шт.;
 - шуруп 1-3x25.016 ГОСТ 1144-80 - 20 шт.;
 - дюбель 6x30 - 20 шт.;
 - упаковка индивидуальная - 10 шт.;
 - упаковка групповая - 1 шт.

2 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Схема внешних соединений и монтаж

На рис. 1 показана типовая схема соединений АСР2 с «С2000-КДЛ» и способ подключения к счётным входам (цепь NAMUR). Различается состояние контролируемых цепей (КЦ) «Норма», «Обрыв», «КЗ» и «Вскрытие корпуса». Для работы задаётся тип зоны номер 13 - «Счётный». Типы и способы задания зон приведены в эксплуатационных документах на «С2000-КДЛ», АРМ «Ресурс» и АРМ «Орион».



К – выходные контакты счётчика (типа «сухой контакт» или «открытый коллектор»)

Рисунок 1. Схема соединений

АСР2 крепится двумя шурупами к стене. Допустимое сопротивление проводов КЦ – не более 20 Ом, а сопротивление утечки – не менее 50 кОм.

2.2 Маски мигания

Одиночные зелёные вспышки с периодом 4 секунды	«Норма» всех шлейфов
Четырёхкратные зелёные вспышки с периодом 4 секунды	Режим программирования адреса
Двойные жёлтые вспышки с периодом 4 секунды	Не норма минимум одного шлейфа
Кратковременное свечение зелёным светодиодом	Воспринята команда смены или программирования адреса
Постоянное свечение жёлтым светодиодом	Ожидание установления связи с «С2000-КДЛ»

Состояние корпуса на маску мигания не влияет.

2.3 Программирование

АСР2 обеспечивает хранение адресов обмена по ДПЛС каждой КЦ в энергонезависимой памяти. Адреса являются смежными, т.е. адрес КЦ2 всегда на единицу больше адреса КЦ1, например, адрес КЦ1 – 126, а КЦ2 – 127 (заводская конфигурация). Для задания адресов необходимо с пульта «С2000», «С2000М» (далее – пульт) или персонального компьютера послать одну из команд для «С2000-КДЛ»:

- «Программирование адреса устройства»;
- «Смена адреса устройства».

Командой «Программирование адреса устройства» можно задать адрес АСР2 независимо от того, какой ему адрес присвоен на данный момент. Это может быть использовано в случае ошибочного назначения одинаковых адресов двум и более устройствам. Для этого с пульта или компьютера подать команду на программирование с номером требуемого адреса, который присвоится КЦ1. Световой индикатор перейдёт в режим четырёхкратных миганий с периодом 4 секунды. После этого в течение не более 5 минут открыть корпус АСР2 и кнопкой вскрытия корпуса набрать комбинацию из 3-х длинных нажатий (более 1 с, но менее 3 с) и 1-го короткого (менее 0,5 с). При этом на пульте или компьютере отобразятся события отключения адресных устройств по старому адресу и подключения по новым адресам. Если устройства имели одинаковый адрес, то сообщения об отключении по старому адресу не будет.

Если же необходимо сменить адреса у АСР2 с заранее известными адресами, то для этого надо воспользоваться командой «Смена адреса устройства». Для этого с пульта или компьютера послать команду на смену адреса с указанием старого и нового адреса для КЦ1. При этом пульт или компьютер отобразят события об отключении устройств по старым адресам и появлении устройств по вновь запрограммированным.

2.4 Выбор времени подтверждения устойчивого состояния и счётных порогов входов

При настройке АСР2 необходимо указать счётный порог для контрольной цепи. После накопления у АСР2 числа импульсов, равного счётному порогу, он информирует об этом «С2000-КДЛ», который производит их считывание из АСР2.

Дополнительную информацию по настройке можно найти в эксплуатационных документах на «С2000-КДЛ» и АРМ «Ресурс».

2.5 Проверка работоспособности

2.5.1 Запустить на персональном компьютере АРМ «Ресурс» для работы с АСР2.

2.5.2 Приращение показаний АСР2, отображаемых на АРМ, должно отличаться от приращения показаний счётчика, подключённого к АСР2, не более чем на величину счётного порога.

Все испытания проводить с заводом исправным оборудованием!

2.5.3 Дополнительно можно проверить параметры КЦ АСР2, измерив показания АЦП, которые соответствуют сопротивлению КЦ.

Таблица соответствия сопротивления АЦП КЦ её состоянию.

	Короткое замыкание	Контакты счетчика замкнуты	Контакты счетчика разомкнуты	Обрыв
Сопротивление, кОм	0.. 0,6	0,8.. 2,2	2,5.. 7,4	8.. ∞
АЦП	0.. 5	7.. 20	21.. 55	60.. 254

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Средний срок службы «С2000-АСР2» – не менее 10 лет.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода АСР2 в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

3.3 При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием возможной неисправности.

Рекламации направлять по адресу:

ЗАО НВП «Болид», 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4.

Тел./факс: (495) 775-71-55 (многоканальный), 777-40-20, 516-93-72.

E-mail: info@bolid.ru, <http://bolid.ru>.

4 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

4.1 «С2000-АСР2» имеет сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.34.004.A № 28148.

4.2 Производство «С2000-АСР2» имеет сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2008 № РОСС RU.ИК32.К00104.

5 ОТЛИЧИЯ ОТ ПРЕДЫДУЩИХ ВЕРСИЙ

Версия	Начало выпуска	Версия для замены	Содержание изменений	Совместимость
2.00	12.2013	2.00	Изменение конструктива и схемотехники. Работа с цепью NAMUR	«С2000-КДЛ» версии 1.48 и выше
1.05	06.2012	1.05	Изменение метода анализа КЦ и работы по ДПЛС. Увеличение тактовой частоты микроконтроллера	
1.02	03.2011	1.02	Изменение метода анализа КЦ и работы по ДПЛС	
1.01	07.2008		Изменение метода анализа дребзга контактов	
1.00	06.2007		Начало производства	

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Адресные счётчики расхода «С2000-АСР2» АЦДР.426433.001 (заводской номер указан на корпусе каждого счётчика расхода) изготовлены, приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признаны годными для эксплуатации и упакованы ЗАО НВП «Болид».

Ответственный за приёмку и упаковывание



ОТК _____

Ф.И.О. _____

год, месяц, число _____